



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

Пензенская обл., Сердобский р-он,  
с. Рощино, ул. Советская, 21А  
(место составления акта)

“ 22 ” марта 20 18 г.  
(дата составления акта)  
11 час. 30 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
Ниже-Волжским управлением Ростехнадзора  
юридического лица,  
№ 202-14/ГС

По адресу/адресам: Пензенская обл., Сердобский р-он, с. Рощино, ул. Советская, 21А  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 05.03.2018 г. № 882/14-РП заместителя руководителя  
Ниже-Волжского управления Ростехнадзора Игнатъева О.В.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  
комбинированного вида № 12 г. Сердобска; сокращенное наименование юридического  
лица МДОУ детский сад № 12, ИНН 5805005586  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 19 марта 2018 по 22 марта 2018 4 рабочих дня  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Ниже-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Корниенко Н.А. (по доверенности)  
(заполняется при проведении выездной проверки)

12.03.2018 г. 14<sup>00</sup>

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Ильин Александр Анатольевич – государственный инспектор отдела по общепромышленному надзору по Пензенской области: Серебрякова Елена Борисовна – государственный инспектор отдела по общепромышленному надзору по Пензенской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Корниенко Наталья Александровна старший воспитатель МДОУ детский сад № 12

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Проверка проводилась по заявлению Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 12 г. Сердобска о предоставлении лицензии вх. №4440/ПО от 23.01.2018 г. с выездом на опасный производственный объект:

- Сеть газопотребления МДОУ детский сад № 12 – Пензенская обл., Сердобский р-он, с. Рощино, ул. Советская, 21А.

Место нахождения МДОУ детский сад № 12: 442895, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Яблочкова, 1. Основной государственный регистрационный номер 1025800598944.

**Вид работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, по адресу: Пензенская обл., Сердобский р-он, с. Рощино, ул. Советская, 21А:**

1. Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах.

Проверка проведена в части соблюдения соискателем лицензии лицензионных требований на осуществление лицензируемого вида деятельности согласно «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492.

Лицензионными требованиями к соискателю лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности являются:

**а) наличие на праве собственности или ином законном основании по месту осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а также технических устройств, планируемых для применения на объектах**

У соискателя лицензии на основании постоянного (бессрочного) пользования имеется земельный участок площадью 6000 кв. м с кадастровым номером 58:25:0650101:407, расположенный по адресу: Пензенская обл., Сердобский р-он, с. Рощино, ул. Советская, 21А, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 04.09.2017.

На правах оперативного управления МДОУ детский сад № 12 имеет здание (модульную котельную) площадью 8,6 кв. м и сооружение (газопровод) протяженностью 172 м, расположенные по адресу: Пензенская обл., Сердобский р-он, с. Рощино, ул. Советская, 21А, в которой размещено оборудование, необходимое для осуществления

лицензируемого вида деятельности, что подтверждено выписками из Единого государственного реестра недвижимости от 24.08.2017.

**Вывод:** Лицензионные требования по пункту а) выполняются.

б) наличие документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию, или внесенных в реестр положительных заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, планируемые для применения на объектах, а также на здания и сооружения на объектах (далее - положительное заключение экспертизы промышленной безопасности) в соответствии со статьями 6, 7 и 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Представлены: акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (блочная котельная установка) от сентября 2012г., акт о приемке законченного строительством объекта системы газоснабжения от 30.10.2012г. (модульная (блочная) газовая котельная МБК-150 с 2-мя котлами «Микро-75») и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию от 16.10.2012г. № RU 58525311-«252» и № RU 58525311-«255».

**Вывод:** Лицензионные требования по пункту б) соблюдаются.

в) соответствие технических устройств, планируемых для применения на объектах, обязательным требованиям технических регламентов, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона «О техническом регулировании», в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и статьей 46 Федерального закона «О техническом регулировании»

Сеть газопотребления МДОУ детский сад № 12 состоит:

- газопровод;
- газовый распределительный пункт шкафной (ГРПШ);
- модульная (блочная) котельная МБК-150.

Технологическое оборудование котельной установки включает в себя следующее оборудование и системы:

- два газовых котла Микро-75;
- систему автоматики безопасности и регулирования;
- приборы учета.

Технические устройства, планируемые для применения на опасном производственном объекте, соответствуют требованиям технических регламентов, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Представлены: сертификат соответствия требованиям технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» на котлы отопительные водогрейные типа «Микро»; сертификат соответствия требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования» на клапаны электромагнитные.

**Вывод:** Лицензионные требования по пункту в) соблюдаются.

г) наличие деклараций промышленной безопасности в случаях, предусмотренных статьей 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Разработка декларации промышленной безопасности в соответствии с приложением 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» не требуется.

**Вывод:** Лицензионные требования по пункту г) соблюдаются.

д) создание системы управления промышленной безопасностью в случаях, предусмотренных статьей 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

МДОУ детский сад № 12 эксплуатирует опасный производственный объект III класса опасности. Согласно требованию ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» создание системы управления промышленной безопасностью не требуется.

**Вывод:** Лицензионные требования по пункту д) соблюдаются.

е) наличие положений о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Представлено «Положение по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», утвержденное заведующей МДОУ детский сад № 12.

**Вывод:** Лицензионные требования по пункту е) соблюдаются.

ж) наличие соответствующих установленным требованиям приборов и систем контроля, управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов на объектах в случаях, если обязательность наличия таких приборов и систем предусмотрена федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиями промышленной безопасности, установленными нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона «О техническом регулировании», в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

На опасном производственном объекте предусмотрена аварийная остановка газоиспользующего оборудования; установлена аварийная сигнализация. Газоходы котлов оборудованы взрывными клапанами. Световые окна, имеющие необходимую площадь одинарного остекления, используются в качестве легкобрасываемых ограждающих конструкций. Котлы котельной работают на газе низкого давления и оборудованы автоматическим газогорелочным устройством с блоком регулирования газа. Общая котловая автоматика безопасности осуществляет прекращение подачи газа в котельную путём отключения газового электромагнитного клапана.

Представлен перечень приборов и систем контроля, установленных на опасном производственном объекте:

№ п/п	Наименование технического устройства	Марка технического устройства
1	Клапан электромагнитный	ВН2Н-1фл.У2
2	Регулятор газовый универсальный	РГУ-М1
3	Сигнализатор загазованности	СЗ-2-2В
4	Сигнализатор загазованности	СЗ-1-2Г
5	Система автоматического контроля загазованности	САКЗ-МК-3
6	Блок сигнализации и управления	БСУ-К

Приборы и системы автоматики находятся в исправном состоянии и эксплуатируются на основании инструкций по эксплуатации.

**Вывод:** Лицензионные требования по пункту ж) соблюдаются.

з) наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Представлен «План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте», утвержденный заведующей МДОУ детского сада № 12 и согласованный ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр».

**Вывод:** Лицензионные требования по пункту з) соблюдаются.

и) наличие договоров об обслуживании, заключенных с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, или организация собственных профессиональных аварийно-спасательных служб в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Представлен абонентский договор № 1-1/чс по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 30.01.2017 г., заключенный с ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр».

**Вывод:** Лицензионные требования по пункту и) соблюдаются.

к) наличие создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации резервов финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

МДОУ детский сад № 12 представлена выписка из приказа от 11.12.2017 №38 «О создании резерва финансового и резерва материальных средств в целях локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО».

На опасном производственном объекте имеются в наличии противопожарное оборудование и первичные средства пожаротушения.

**Вывод:** Лицензионные требования по пункту к) соблюдаются.

л) прохождение руководителем (заместителем руководителя) соискателя лицензии подготовки и аттестации в области промышленной безопасности в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Старший воспитатель, назначенный ответственным за производственный контроль, аттестован на знание общих требований промышленной безопасности (А) и требований

промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б7.1). Представлен протокол заседания территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора № 50-17-1685 от 19.10.2017.

**Вывод:** Лицензионные требования по пункту л) соблюдаются.

м) наличие в соответствии с федеральными законами «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» договоров обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте.

МДОУ детский сад № 12 заключило договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте с ПАО СК «Росгосстрах» с выдачей страхового полиса:

- серия 111 № 0101215835 на сеть газопотребления со страховой суммой 25 000 000, срок действия полиса по 28.03.2018.

**Вывод:** Лицензионные требования по пункту м) соблюдаются.

**Вывод:** Проведенной проверкой установлено, что соискателем лицензии Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 12 г. Сердобска соблюдены лицензионные требования, установленные «Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492, по заявленному адресу нахождения объекта лицензирования: Пензенская обл., Сердобский р-он, с. Рошино, ул. Советская, 21А. Соискатель лицензии готов к выполнению лицензионных требований по следующим видам работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

1. Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

проверка не проводилась

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:  
Распоряжение № 882/14-РП от 05.03.2018 г.  
Доверенность № 1 от 01.09.2017 г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

№ 173	Государственный инспектор Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	 А.А. Ильин
№ 177	Государственный инспектор Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	 Е.Б. Серебрякова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Корниенко Наталья Александровна старший воспитатель МДОУ детский сад № 12,  
действующая на основании доверенности

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 22 " марта 2018 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)