



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пензенской области г. Пенза ул. Дзержинского, 5 тел. 94-63-78  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы г. Пенза ул. Б. Радищевская, 12 тел. 68-17-77  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сердобского, Бековского и  
Тамалинского районов 442895 г. Сердобск ул. Куйбышева, 118 тел. 2-02-00

## Предписание N 4 / 1 / 1

### об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
вида №12 г. Сердобска

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Сердобского, Бековского и  
Тамалинского районов по пожарному надзору N 4 от « 26 » января 2021 г.,  
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в  
период с 09 ч. 00 мин. « 1 » февраля 2021 г. по 14 ч. 00 мин.  
« 1 » марта 2021 г. проведена проверка Заместителем главного

государственного инспектора Сердобского, Бековского и Тамалинского районов по пожарному  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных  
надзору Лыковым Валерием Викторовичем. Объекта защиты МДОУ детский сад №12 г.  
Сердобска расположенного по адресу: Пензенская область, Сердобский район, с. Рошино улица  
Советская, 21А

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МДОУ д/с №12 г. Сердобска Попова Елена Геннадьевна

(указываются должности, фамилии имени, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и нормативного акта Российской Федерации (или) документа по безопасности, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности (абзац наименование правового нормативного требования)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада отсутствует средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) П. 30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.		<i>Л.В. Лыков</i>

2.	<p>На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем. В здании детского сада не проведено испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)</p> <p>п.54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>	
----	---	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



подпись, М.Л.И.

« 1 » марта 2021 г.

Заместитель главного государственного инспектора Сердобского, Бековского и Тамалинского районов по пожарному надзору В.В. Лыков

Предписание для исполнения получил:



подпись

« 1 » марта 2021 г.

Законный представитель юридического лица,  
заведующая МДОУ д/с №12 г. Сердобска  
Попова Елена Геннадьевна  
(должность, Ф.И.О.)